



إرشادات

- ❖ قبل تشغيل وحدة الوقود المتحركة (0/0).
- ❖ تأمين الوحدة بطفايات الحريق.
- ❖ مراجعة التوصيلات الميكانيكية والكهربائية والتوصيلات أخرى.
- ❖ تأكد من توصيل كابل الأرضي (إرث) بالمكان المخصص له في الخزان قبل بدء التشغيل.
- ❖ تأكد من تثبيت وصلة خرطوم الملء جيداً عند ملئ الخزان بالوقود.
- ❖ استدعاء طاقم الصيانة فور حدوث خراب.

خطوات في طريق التطوير

- ❖ الحصول على شهادة السلامة والصحة المهنية أيزو 45001


أخبار سهم

- ❖ إنشاء محطات تموين وقود كاملة من خزانات وملحقاتها، خطوط المواسير ومكوناتها وكذا المظلات المعدنية أعلى الطلبات بالملكة العربية السعودية.
- ❖ توريد وتركيب خزانات الوقود بالوصلات الميكانيكية والوصلات أخرى خط سكة حديد الصعيد.

الجديد من سهم

- ❖ تصنيع غرفة تفرغ فيبر جلاس ثنائية وثلاثية ورباعية فوق الأرض.
- ❖ تصنيع أول خزان فاصل الماء عن المواد البترولية لشركة مصر للبترول.
- ❖ فلترة الوقود داخل الخزان كخدمة جديدة بدون فاقد أو توقف التموين بالمحطة





Steps in path of development

- Occupational Safety and Health Certificate ISO 45001

SHM news

- Construction of complete fuel stations, including tanks and their accessories, pipelines & components, Area canopies to in the KSA.
- Supplying & installing fuel tanks with mechanical connections & other to the upper Egypt Railway line.

New from SHM

- Manufacture of double, triple, and quadro fiberglass above ground spill containment.
- Manufacture of the FIRST Water Separator Tank to Misr Petroleum Co.
- Fuel Filtration in the a tank a new service without losing or stopping the station.

Instructions

- Before operating the Mobile Fueling Station (5 / 5).
- Secure the unit with Fire Extinguishers.
- Check the mechanical, electrical connections and other
- Connect the Earth Cable with allocated part on the tank before start working.
- Ensure that the fill hose connection is well fixed when filling the tank.
- Immediately call the maintenance team in case of leakage.

